

De:	Jardel Boneli <jardel.boneli@primebeneficios.com.br>
Para:	"cpl1@tjpi.jus.br" <cpl1@tjpi.jus.br>
Cc:	Andre Lima <andre.lima@primebeneficios.com.br>, Fabio Maretto <fabio.maretto@primebeneficios.com.br>, Diego Bortolotto <diego.bortolotto@primebeneficios.com.br>, Leonardo Sene <leonardo.sene@primebeneficios.com.br>, Rafael de Moraes Camini <rafael.camini@primebeneficios.com.br>
Data:	Sex, Mai 15, 2020, 08:37
Assunto:	Esclarecimento - Pregão Eletrônico 18/2020 - Poder Judiciário do Estado do PI
Anexos:	image001.png

Prezados (as), bom dia.

A empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA solicita a esta comissão os esclarecimentos referente ao Pregão Eletrônico nº 018/2020 que segue abaixo:

1) Tratando-se de 31 unidades de geradores para abastecimento em 20 municípios distintos, solicitamos as seguintes informações:

Quais são as tancagens (capacidade de armazenamento) de cada unidade?

Como serão realizados os pedidos? (Pedidos para completar o tanque ou abastecimento do tanque seco?)

Agradeço antecipadamente a atenção.

Att,



**Jardel Boneli | Licitação**

Tel (19) 3518 7000 - Ramal 7021

Rua Açú, 47 - Alphaville Empresarial

Campinas / SP - CEP 13098-335

[www.primebeneficios.com.br](http://www.primebeneficios.com.br)



Antes de imprimir pense em sua responsabilidade social e compromisso com o meio ambiente.



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
**COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - COOTRAN**

Pça Des. Edgard Nogueira s/n - Bairro Cabral - Centro Cívico - CEP 64000-830  
Teresina - PI - www.tjpi.jus.br

Esclarecimentos Nº 41/2020 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SEAD/COOTRAN

Considerando o Pedido de Esclarecimentos nº 02 (1718879), seguem as respostas:

**pergunta 1) Quais são as tancagens (capacidade de armazenamento) de cada unidade?**

ITEM	Descrição/Local	COMARCA	Capacidade do tanque
1	Palácio da Justiça	Teresina	1000 L
2	STIC	Teresina	100 L
3	Fórum Cível e Criminal	Teresina	1000 L
4	Fórum Cível e Criminal	Teresina	1000 L
5	JECC Redonda	Teresina	200 L
6	Fórum	Água Branca	200 L
7	Fórum	Parnaguá	150 L
8	Fórum	Parnaíba	400 L
9	Fórum	Corrente	400 L
10	Fórum	Demerval Lobão	200 L
11	Fórum	Oeiras	400 L
12	Fórum	Campo Maior	400 L
13	Juizado Especial Cível e Criminal	Campo Maior	200 L
14	Fórum	Elesbão Veloso	200 L
15	Fórum	Cristino Castro	200 L
16	Fórum	Valença	300 L
17	Fórum	Barro Duro	150 L
18	Fórum	Piripiri	400 L
19	Fórum	Ribeiro Gonçalves	200 L
20	CEJUSC	Picos	200 L
21	Fórum	Pedro II	200 L
22	Fórum	São Raimundo Nonato	300 L
23	Fórum	Bom Jesus	400 L
24	Novo Fórum	Esperantina	200 L
25	Novo Fórum	Picos	400 L
26	Novo Fórum	Floriano (*)	-
27	Novo Palácio	Teresina	450 L
28	Novo Palácio	Teresina	200 L
29	Novo Palácio	Teresina	450 L
30	Novo Palácio	Teresina	450 L
31	Novo Palácio	Teresina	450 L

(\*) Equipamento ainda não foi adquirido.

**Pergunta 2) Como serão realizados os pedidos? (Pedidos para completar o tanque ou abastecimento do tanque seco?)**

Poderão ser tanto pedidos para completar o tanque como poderão ser pedidos para abastecer o tanque vazio (casos extremos). Recomendamos sempre a todas as comarcas que procedam com o abastecimento antes que o tanque esvazie-se por completo.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Sérgio de Castro Negreiros, Servidor TJPI**, em 20/05/2020, às 06:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php> informando o código verificador **1721595** e o código CRC **49B20DC3**.