



Análise Nº 66/2021 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SENA

A Superintendência de Engenharia e Arquitetura- SENA vem apresentar a análise da amostra para fins de adequação às especificações contidas no Edital nº 5/2021 e Termo de Referência nº 113/2020.

1- Referente à empresa ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL EIRELI (CNPJ nº 35.210.098/0001-96), para o **Grupo 1 (Itens 3 e 4)**.

Registro fotográfico da amostra Item 3- Mapa tátil



Foto 01- Placa em aço inox, gravação em alto relevo e braille. Letra não é inox.

Foto 02- Pedestal com acabamento ruim e modo de fixação apenas por adesivo, não garantido sustentar o peso.

Análise do item 3:

ITEM 3- MAPA TÁTIL			
EMPRESA: ArtSticker Comunicação Visual Eireli			
	TERMO REF.	AMOSTRA	ANÁLISE
DESCRIÇÃO	material aço inox	aço inox +acrílico	ok
	gravação em alto relevo e braille	gravação em alto relevo e braille	ok
	medida 50x130cm	medida 50x130cm	ok
	letra e ponto em inox	letra não é inox	NÃO ATENDE
	pedestal em aço com pintura eletrostática, cor preto	pedestal acabamento ruim.	NÃO ATENDE
	altura entre 0,90m e 1,10m	altura entre 0,90m e 1,10m	ok
	reentrância na parte inferior min 0,30m de altura e 0,30m de profundidade	reentrância na parte inferior min 0,30m de altura e 0,30m de profundidade	ok
RESULTADO:	A amostra não atende ao proposto do Termo de Referência.		

Registro fotográfico da amostra Item 4- Placa de Identificação:





Foto 03- Qualidade ruim da impressão da identidade visual.

Foto 04- Letras não estão em relevo. Material não é aço escovado, mas derivado de madeira (ex: mdf ou mdp)

Análise do item 4:

ITEM 4- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO			
EMPRESA: ArtSticker Comunicação Visual Eireli			
	TERMO REF.	AMOSTRA	ANÁLISE
DESCRIÇÃO	material aço escovado	material derivado de madeira	NÃO ATENDE
	medida 15x6cm	medida 15x6cm	ok
	relevo	não tem gravação em relevo	NÃO ATENDE
	braille conforme NBR9050	braille conforme NBR9050	ok
	identidade visual	qualidade ruim da impressão (apenas adesivado)	NÃO ATENDE
RESULTADO:	A amostra não atende ao proposto do Termo de Referência.		

2- Referente à empresa ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL EIRELI (CNPJ nº 35.210.098/0001-96), para o **Grupo 2 (Itens 5 e 6)**.

Registro fotográfico da amostra Item 5- Barreira de proteção em acrílico:





Foto 05- Material acrílico transparente



Foto 06- Base de suporte e local para passagem documento A4

Análise do item 5:

ITEM 5- BARREIRA DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO			
EMPRESA: ArtSticker Comunicação Visual Eireli			
	TERMO REF.	AMOSTRA	ANÁLISE
DESCRIÇÃO	material acrílico, incolor, liso, transparente	material acrílico, incolor, liso, transparente	ok
	largura entre 600 e 700mm; altura 600 a 900mm; espessura 4mm	largura entre 600 e 700mm; altura 600 a 900mm; espessura 4mm	ok
	abertura horizontal para documento A4	abertura horizontal para documento A4	ok
	Base com suporte com extensão em todo o comprimento	fixação por meio de fita dupla face e permitir sustentação própria	ok
RESULTADO:	A proposta atende à descrição do T.R.		

Registro fotográfico da amostra Item 6- Quadro de aviso:



Foto 07- Frente do porta documentos



Foto 08- Acrílico leitoso

Análise do item 6:

ITEM 6- QUADRO DE AVISO			
EMPRESA: ArtSticker Comunicação Visual Eireli			
	TERMO REF.	AMOSTRA	ANÁLISE
DESCRIÇÃO	medida 30x21	medida 30x21	ok
	acrílico transparente	acrílico transparente	ok
	espessura 3	espessura 3	ok
RESULTADO:	A proposta atende à descrição do T.R.		

3- Referente à empresa ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL EIRELI (CNPJ nº 35.210.098/0001-96), para o **Grupo 3 (Itens 7 e 8)**.

Análise Catálogo Item 7- Tapete sanitizante - 2536270

ITEM 7- TAPETE SANITIZANTE/ SECANTE			
EMPRESA:			
	TERMO REF.	CATÁLOGO	ANÁLISE
DESCRIÇÃO	medida 1,00x0,95m	2536270	ok
	parte sanitizante em vinil, antiderrapante, antichamas e antifúngico	2536270	ok
	parte secante em fibra de polipropileno, antiderrapante	2536270	ok
RESULTADO:	A proposta atende à descrição do T.R.		

Registro fotográfico da amostra Item 8- Totem para alcool em gel:



Foto 09- Frente do totem com impressão

Foto 10- Parte posterior com capacidade 1L

Análise Item 8- Totem para alcool em gel:

ITEM 8- TOTEM PARA ALCOOL EM GEL			
EMPRESA:			
	TERMO REF.	AMOSTRA	ANÁLISE
DESCRIÇÃO	capacidade 1L de alcool	capacidade 1L de alcool	ok
	parte frontal impressa digitalmente	parte frontal impressa digitalmente	ok
	estrutura de aço metalon	está adesivada	ok
	placa de 2mm	está adesivada	ok
	tampa de abertura na parte traseira	tampa de abertura na parte traseira	ok
	medida totem 1,60x0,30m	medida totem superior a 1,60m	ok
	medida base 30x30cm	medida base 30x30cm	ok

RESULTADO:

A proposta atende à descrição do T.R.

Desta forma, concluímos que:

-As propostas dos Itens 3 (mapa tátil) e 4 (placa de identificação) NÃO atendem ao Termo de Referência;

-As propostas dos Itens 5 (barreira de acrílico) e 6 (quadro de aviso) atendem ao Termo de Referência;

-As propostas dos Itens 7 (tapete sanitizante) e 8 (totem álcool em gel) atendem ao Termo de Referência.

Esta é a análise da SENA quanto à documentação e amostras apresentadas.



Documento assinado eletronicamente por **Indira Cardoso Matos, Analista Judiciário - Arquiteto(a)/TJPI**, em 11/08/2021, às 11:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tpi.jus.br/verificar.php> informando o código verificador **2617928** e o código CRC **8160E849**.

20.0.000086266-6

2617928v3