

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E AROUITETURA - SENA

Pça Des. Edgard Nogueira s/n - Bairro Cabral - Centro Cívico - CEP 64000-830 Teresina - PI - www.tjpi.jus.br

Análise Nº 185/2020 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SENA

A Superintendência de Engenharia e Arquitetura vem apresentar Análise Técnica da documentação da empresa TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1609963, 1609964 e 1671494), arrematante do **Grupo 8 e item 38**, conforme *Despacho Nº 41909/2020 - SLC/PREG (1821357)*.

- a) Quanto as especificações e descritivo do mobiliário temos a seguinte análise da Proposta Comercial da empresa TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1609963, 1609964 e 1671494):
- **Em conformidade**, visto que as especificações apresentadas são reproduções das descrições expressas no Anexo I do Termo de Referência nº 24 (1557859) e Errata nº 20 (1580103).
- b) análise da documentação da empresa TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1609963, 1609964 e 1671494) para fins de Qualificação Técnica, conforme item 4 do Termo de Referência nº 24 (1557859):

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS PRODUTOS: item 4 do Termo de Referência nº 24 (1557859)		
ITEM	CERTIDÃO/LAUDO	CONFORMIDADE
4.3.1.	Apresentar certificação NBR 13961:2010 para itens: 26,27;	Sim, pág. 1, Documentação - TECNO2000 3 (1609964);
4.4.	Parecer Técnico Ergonômico do Produto (PTEP) baseado na NR-17	Sim , Documentação - TECNO2000 4 (1619654);
4.5.1.1.	Certificado de Cadeia de Custódia	Sim, pág. 91, Documentação - TECNO2000 2 (1609963)
4.5.2.	Certificado do IBAMA de Regularidade do fabricante (CTF/APP)	Sim, o apresentado está vencido, págs. 26, Documentação - TECNO2000 3 (1609964), no entanto em consulta verificamos que o certificado está vigente, conforme anexo (1616329);
4.6.	Declaração de garantia de 05 (cinco) anos:	Sim, pág. 16, Documentação - proposta TECNO2000 (1671494);

- c) Análise da imagem apresentada e indicação da necessidade de solicitação à empresa TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA de amostra dos produtos ofertados, conforme item 9.1 do Termo de Referência nº 24 (1557859).
 - -Será necessária amostra do item 38 e do item 26, como representante do grupo 8, para análise "in loco";

CONCLUSÃO

A documentação técnica apresentada está de acordo com o exigido no Termo de Referência nº 24 (1557859). Aguardamos envio das amostras pra continuidade da análise.



Documento assinado eletronicamente por Caio Medeiros de Noronha Albuquerque, Analista Judiciário - Arquiteto(a)/TJPI, em 21/07/2020, às 12:24, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Sanderland Coelho Ribeiro**, **Analista Judiciário - Arquiteto(a)/TJPI**, em 21/07/2020, às 12:27, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php informando o código verificador 1820535 e o código CRC 89D451F4.

1820535v11